

ZERTIFIKAT

Hiermit wird der

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1/9
74653 Künzelsau-Gaisbach

bestätigt, dass die im Februar 2009 im Werk Glaubitz überprüften Baumuster und
Gerätekomponenten der

Kastenklimageräte Baureihe S40

den Anforderungen der anlagenspezifischen Richtlinie

VDI 6022 Teil 1 – Ausgabe April 2006

entsprochen haben.

Bei Beachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung werden die Hygiene-
Anforderungen an zentrale RLT-Geräte gemäß der o. g. Richtlinie von der Standard-
Gerätebaureihe „S40“ erfüllt.

Die Baumusterprüfung ersetzt nicht die für eine Gesamtanlage nach Fertigstellung
vorgeschriebenen Prüfungsteile.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Bereich Engineering
Prüfstand für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
Langemarckstraße 20, 45141 Essen

Die Sachverständige

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Steimle".

Dipl.-Ing. Monika Steimle

Essen, 06. März 2009